

<b>Kaskadierung Jahresarbeit</b>		<b>NS</b>
<b>EleV Böbing eG, 2024</b>		
<b>Einspeisung</b>		
<b>Summe Einspeisung</b>		5.514.396 kWh
Anlage V1, Nr. (76)	<b>Einspeisung aus eigener vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebene</b>	0 kWh
Anlage V1, Nr. (77)	Einspeisung aus vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	3.011.976 kWh
Anlage V1, Nr. (78)	Einspeisung aus gleicher Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	0 kWh
Anlage V1, Nr. (79)	Einspeisung aus EEG-Erzeugungsanlagen	2.502.420 kWh
Anlage V1, Nr. (80)	Einspeisung aus KWKG-Erzeugungsanlagen	0 kWh
Anlage V1, Nr. (81)	Einspeisung aus sonstigen Erzeugungsanlagen	0 kWh
Anlage V1, Nr. (82)	Rückspeisungen aus nachgelagerter Netz- bzw. Umspannebene	kWh
<b>Entnahme</b>		
<b>Summe Entnahme</b>		5.514.396 kWh
Anlage V1, Nr. (83)	Physikalisch bedingte Netzverluste (Verlustenergie) nach § 10 Abs. 1 StromNEV	220.666 kWh
Anlage V1, Nr. (84)	Sonstige entnommene Energiemengen	0 kWh
Anlage V1, Nr. (85)	Rückspeisung in vorgelagerte Netz- bzw. Umspannebene	1.726.897 kWh
Anlage V1, Nr. (86)	Entnahme durch die gleiche Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	0 kWh
Anlage V1, Nr. (87)	Entnahme durch Letztverbraucher	3.566.833 kWh
Anlage V1, Nr. (88)	Entnahme durch die nachgelagerte Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	kWh
Anlage V1, Nr. (89)	Entnahme durch die eigene nachgelagerte Netz- bzw. Umspannebene	kWh
<b>Zeitgleiche Jahreshöchstlast</b>		<b>NS</b>
Anlage V1, Nr. (90)	<b>Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen gemäß § 23c Abs. 3 Nr. 1</b>	997 kW
Anlage V1, Nr. (90)	Datum an dem die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aufgetreten ist	12/1/24 8:00
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher zweithöchster Lastwert aller Entnahmen	994 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche zweithöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	12/1/24 8:15
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher dritthöchster Lastwert aller Entnahmen	991 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche dritthöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	2/12/24 8:00
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher vierthöchster Lastwert aller Entnahmen	986 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche vierthöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	11/1/24 18:45
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher fünfhöchster Lastwert aller Entnahmen	984 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche fünfhöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	4/12/24 7:45
Anlage V1, Nr. (92)	<b>Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen</b>	1.032 kW
Anlage V1, Nr. (93)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Rückspeisungen aus der Umspannebene in die vorgelagerte Netzebene	kW
Anlage V1, Nr. (94)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der vorgelagerten Netzebene	kW
Anlage V1, Nr. (95)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Rückspeisungen aus der Umspannebene in die vorgelagerte Netzebene (saldiert)	kW
Anlage V1, Nr. (96)	Höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen vorzeichenunabhängigen Leistungswerte aller Stationen der Umspannebene	kW